

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Eichenholzparkettelement mit bauseitiger Versiegelung  
Artikelbezeichnung: Holzbodenimprägnierung Bona Craft Oil  
Abmessungen: Länge, Breite und Dicke variabel,  
Prüfkörper: 1000 x 500 x 25 [mm]  
Farbe: Eiche  
Oberfläche: eben, feinrau strukturiert, werkseitig geölt  
(Verbrauch: ca. 20 m<sup>2</sup>/Liter)  
Bemerkung: herstellereitige Verarbeitungsempfehlung:  
1-2 Aufträge Bona Craft Oil mit maximal 60 g/m<sup>2</sup>  
Hersteller/Lieferer: Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland  
Jahnstraße 12  
65549 Limburg

Auftraggeber: Bona Vertriebsgesellschaft  
mbH Deutschland  
Jahnstraße 12  
65549 Limburg

Zeugnisnummer: 87011901.001

Prüfdatum: 16.05.2019

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft  
– Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelbelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **14,1°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R 10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 07.06.2019  
Schu/pp

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

